

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

## 1. Информация об объекте

Наименование Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа-интернат 1 и II вида г. Армавира Краснодарского края

Место нахождения (адрес) г. Армавир, ул. Советской Армии, 178

Форма собственности объекта государственная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ГБС (ЮОУ) школа - интернат г. Армавира ИНН: 2302032429 Юридический адрес: 352900 Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, 178 и.о. Аганесьян Екатерина Артемовна тел: 8(86137) 57-3-67

(собственник, арендатор; наименование гор. лица, предпринимателя. ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов*	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
<b>2.1, Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

" К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению. Г" - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- высота пороги или перепад у калитки.	К	не более 14 - 15 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>			отсутствует	
- высота подъема ступеней	О, С	12- 15 см.	Z	п. 4.1.12
- ширина ступеней	о, с	35 - 40 см.	Z	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	о, с	наличие	Z	п. 4,1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	о, с	наличие	Z	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8- 0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	с	наличие	Z	п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступе- ней	с	наличие	Z	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	к	не более 9,0 м.	Z	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	к	не более 1/20 (5%)	Z	п. 4.1.14
-свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	к	не менее 1,5 x 1,5 м.	Z	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			Z	
- вдоль обеих сторон	к, о	наличие	Z	п. 4,1.15
- на высоте	к	0,7 м.	Z	п. 4.1.15
- на высоте	о	0,9 м.	Z	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>3</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями	К	0,9- 1,0м.	Z	п. 4.1.15
<b>Автостоянка</b>			отсутствует	не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	Z	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером <b>60 x 3,6 м.</b>	к	5%	Z	п. 4.2.1: п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Z	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			Z	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	Z	п. 4.2.3; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	Z	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	к	не менее 1,0 м.	Z	рис. Д.5
- уклон	к	не более 10%	Z	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	к	не более 1,5 см.	Z	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	к	наличие	отсутствуют	ц. 4.1.3 не требуются
- ширина пути движения	к	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	к	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания' / Замечания по несоответствию
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
<b>От крыта и i 1 еетница:</b>			отсутствует	
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Z	п. 4.1.12
- ширина ступеней	о, с	35 - 40 см.	Z	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	о, с	наличие	Z	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	о, с	наличие	Z	п. 4.1.14 (п. 5.3.1:5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 08—0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	с	наличие	Z	п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	с	наличие	<i>Щ</i>	п. 4.1,12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	к	наличие	отсутствует	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	к	не более 9,0 м.	Z	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	к	не более 1/20 (5%)	Z	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	к	не менее 1,5 x 1,5 м.	Z	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			Z	
- вдоль обеих сторон	к. о	наличие	Z	п. 4.1.15
- на высоте	к	0,7 м.	Z	п. 4.1.15
- на высоте	о	0,9 м.	z	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов*	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями	К	0,9- 1,0 м.	Z	л. 4.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1: 5.3.4 ГОСТ Р 51261) не требуются
- поручни на высоте	О, с	90 см.	Z	п. 5.1.2 (п. 5.3.1: 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	о, с	12-15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, с	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, с	наличие	соответствует	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>	к	наличие	имеется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	к	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	к	не более 1/20 (5%)	соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	к	не менее 15 х 1,5 м.	соответствует	п.4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	к, о	наличие	соответствует	п. 4.1.15
-непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	соответствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	к	0,7 м.	соответствует	п. 4.1.15
• - на высоте	О	0,9 м.	соответствует	п.4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов"	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания' / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями	К	0,9- 1,0 м.	соответствует	п. 4.1.15
1 Поп.емшп i\и шруичин нар\Л01>ю 1 лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки;				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	к	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, с	наличие	соответствует	п. 5.1.3
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1,4
- высота порога двери	к	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	с	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 не требуется
<b>Тамбур</b> (глубина x ширина)	к	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	к	не менее 0,9 см.	не соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	к	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	с	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории I инвалидов"	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>23. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) - этаж 1</b>				
Ширина нуга движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	1 соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с обору- дованном и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помеще- ний на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствуют	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствую!	и. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)			отсутствует	
Ступени ровные с шероховатой по- верхностью	О, с	наличие	Z	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, с	наличие	Z	п. 5.2,15
Поручни на высоте	О, с	90 см.	Z	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Z	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях (лестниц	с	наличие	Z	п. 5.2.16
j Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	с	наличие	Z	п. 5.2.10

Функциональные зоны / ) іємеііі.і оіі.оііі	Категории инвалидов'	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Z	п. 5.2.12
<b>Пандус, дуо пірвіотітііі вну грешною лестницу (и «»іv оказания услуги)'</b>			отсутствует	
- высота одного подъема	ICQ	не более 0,8 м.	Z	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Z	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	Z	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Z	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	Z	п. 5.2.15
- на высоте	к	0,7 м.	Z	п. 5.2.15
- на высоте	о	0,9 м.	Z	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	к	0,9- 1,0 м.	Z	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	к, с о	не менее 30 см.	Z	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	с	наличие	Z	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К. О	наличие	отсутствует	п. 5.2.13
<b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону • оказания услуги);			отсутствует	



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов*	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0.9 м.	Z	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Z	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Z	п. 5.1.5
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			отсутствует	
- габариты кабины (глубина x ширина)	к	не менее 1,5 x 1.7 м.	Z	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	к	не менее 0,95 м.	Z	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	с	наличие	..; Z	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	с	наличие	Z	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	Z	п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> - этаж 1</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	к	не менее 1 %	отсутствуют	п. 7,1.7 требуются
Размер места для инвалида-колясочника:			-	
- при доступе сбоку	к	0,55 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7

\* При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7,1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»),

Функциональные зоны / наименование объекта	Категория ширины	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / показатели по индикаторам
- при доступе спереди и/или сбоку	К	1,25 x 0,87 м.		п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	к	не более 0,85 м.	Z	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	к	не менее 1,0 м.	Z	п. 7.1.9
Предприятия торговли			отсутствуют	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	к	не более 0,85 м.	Z	п. 7.4.1
Глубина полок	к	не более 0,5 м.	Z	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	к	не менее 1	Z	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	к	не менее 1,1 м.	Z	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	к	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 7.4.7
("тол высотой не менее 0,65-0,7 м.	к	не менее 1	соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	к	наличие	соответствует	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			отсутствуют	
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	к	не менее 0,85 x 1,0	Z	п. 7.1.9
j Количество номеров для инвалидов	К, О, С- г	5%	Z	п. 6.3.1

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов"	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания' / Замечания по несоответствию
<b>Входная дверь в номер:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Z	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Z	п. 5.1.4
<b>Свободное пространство в номере</b>	К	диаметр не менее 1,4 м.	Z	п. 6.3.1
<b>Туалет в номере (на этаже):</b>			Z	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	Z	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Z	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла- коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 1 1
- пространство для разворота кресла- коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 1 1
- откидные опорные поручни, штанги	К. О	наличие	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 1 1
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	к	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	к	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	к	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	к	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	к	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9

Функциональные -юны / ню.мен (ы объекта)	Категории инвалидов"	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> 7 Замечания по несоответствию
- пространство для разворота кресла- коляски	к	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение - этаж ___1___</b>				
Доля доступных кабин уборных от об- щего количества	к	7% (но не менее 1)	отсутствует	п. 5.3.2 требуется
Знак доступности кабины для инвали- дов		наличие	отсутствует	п. 5.3.6 требуется
Размер кабины (ширина х [дубина)	к	не менее 1,65 х 1,8 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	к	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла- коляски рядом с унитазом	к	не менее 0,75 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла- коляски	к	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
1 Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствуют	п. 5.3.3; рис. Д. 11 требуются
1 Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	к	наличие	отсутствует	п. 5.3.6 требуется
<b>2.6. Средства информации - этаж X</b>				
Обозначение специальными символами \ доступных элементов шаппя. указатели ! направления движения	к, с, г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.1 требуются
Информация о назначении помещения I внутри здания (рядом с дверью со сто- роны дверной ручки) на высоте от 13 до 14 м. с дублирование рельефными I знаками	к, с, г	наличие	отсутствует	п. 5.5.8 требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Знаки и указатели: в зонах движения в зачьных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	имеются	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	имеются	и. 5.5.3: 5.5.4

**2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) - этаж 2-3**

III Ирина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствуют	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	соответствует	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	поручни вдоль одной стороны лестницы	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствуют	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с не травмирующим окончанием	С О	не менее 30 см.	соответствуют	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствуют	п. 5.2.16 требуются
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и снизу	"•с•	наличие	отсутствуют	1 п. 5.2.10 требуется
Различный цвет ступеней и площадок	с	наличие	имеется	[ п. 5.2.12

перед ними				
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу</b> (в зону оказания услуги):			отсутствует	не требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	Z	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Z	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	Z	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	к	не менее 1,5 x 1,5 м.	Z	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	к, о	наличие	Z	п. 5.2.15
- на высоте	к	0,7 м.	Z	п. 5.2.15
- на высоте	о	0,9 м.	Z	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	к	0,9- 1,0 м.	Z	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	к, с о	не менее 30 см.	Z	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	с	наличие	Z	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.2.13 требуется
<b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	к	не менее 09 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	к	не более 14 см.	соответствует	п. 5.1.4

Кии і рас г пая маркировка прозрачных щп ІУІСН ІНСрСІІ	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 не требуется
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			отсутствует	
і - габариты кабины (глубина x ширина) І	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	Z	п. 5.2.18
І - ширина дверного проема кабины (в свету)	к	не менее 0,95 м.	Z	п. 5.2.18
. - тактильные средства информации на кнопках управления лифта	с	наличие	,	п. 5.2,20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631 -2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	с	наличие	Z	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на вы- соте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	Z	п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>1</sup> - этаж 2-3</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожида- ния и 11(1.</b>			отсутствует	
Количество мест для инвалидов- колясочников	к	не менее 1%	Z	п. 7.1.7
Размер места для инвалида- колясочника:			Z	
- при доступе сбоку	к	0,55 x 0,85 м.	Z	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	к	1,25 x 0,85 м.	Z	п. 7.1.7
Высот поверхностей, прилавков, : окошек касс и т.п.	к	не более 0,85 м.	Z	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у	К	не менее 1,0 м.	Z	п. 7.1.9

1 (при оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).



места получения услуги				
<b>Предприятия торговли</b>			отсутствуют	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	Z	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	Z	п. 7.4,1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	к	не менее 1	Z	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	к	не менее 1,1 м.	Z	п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>			отсутствуют	
Ширина проходов	к	не менее 0,9 м.	Z	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	к	не менее 1	Z	и. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	к	наличие	Z	п. 7,4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>			отсутствуют	
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	к	не менее 0.85 x 1,0	Z	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	к, о, с, г	5%	Z	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			Z	
- ширина проема двери	к	не менее 0.9 м.	Z	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	к	не более 1,4 см.	Z	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	к	диаметр не менее 1,4 м.	Z	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			Z	
- ширина дверного проема	к	не менее 0,8 м.	Z	п. 6.3.2; 6.1.8

- высота порога	К	не более 1,4 см.	2	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
просвет для разворота кресла-коляски	к	диаметр не менее 1,4 м.	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- ожидаемые опорные поручни, штанги	к, о	наличие	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина приема двери	к	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2: 6.1.8
- высота порога	к	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5,1.4
- ширина прохода	к	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	к	не более 0,85 м.	соответствует	л. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	к	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	к	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение - >таж 2-3				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	к	7% i (но не менее 1)	отсутствует	п. 5.3.2 требуется
Знак доступности кабины для инвалидов	к	наличие	отсутствует	п. 5.3.6 требуется
Размер кабины (ширина x глубина)	к	не менее 1,65 x 1,8 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	к	1 не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	к	j не менее 0,75 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
j Пространство для разворота кресла-		диаметр	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11

коляски		не менее 1,4 м.		
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствуют	п. 5.3.3: рис. Д. 11 требуются
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6 требуется
<b>2.6. Средства информации - этаж 2-3</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	к, с, г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.1 требуются
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	к, с, г	наличие	отсутствует	п. 5.5.8 требуется
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	к, с, г	от 1,5 до 4,5 м.	соответствуют	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	с	наличие	имеются	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода информации	г	наличие	имеются	п. 5.5.3; 5.5.4

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	-	+	#	
Пути движения	-	-	-	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
(лшпарно-і ПІ иепическое помещение	-	-	#	#
Средегва информации	+	#	-	

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Участки и территория доступны
Вход	В соответствии с п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 предусмотреть ширину проема входных внутренних дверей в свету - не менее 0.9 м. высоту дверного порога - не более 1,4 см
1 [пути движения	Оборудовать внутреннюю лестницу, ведущую в зону оказания услуг, поручнями вдоль обеих сторон (п.5.2.15 СП 59.13330.2012) Предусмотреть тактильные указатели на поручнях лестниц, тактильный напольный указатель за 60 см перед внутренней лестницей вверх и вниз (п. 5.2.12. п. 5.2.16 СП 59.13330.2012)

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
	Установить подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу при перепаде высот более 3,0 м (п. 5.2.13 СП 59.13330.2012)
Зона оказания услуги	Выделить места для инвалидов - колясочников в актовом зале и в библиотеке (п. 7.2.4 СП 59.13330.2012)
Санитарно-гигиеническое помещение	В санитарно-гигиеническом помещении предусмотреть ширину проема двери в свету не менее 0,9 м, пространство для размещения и разворота кресло-коляски рядом с унитазом, крючки для различных принадлежностей, откидные опорные поручни, штанги, систему тревожной сигнализации, обеспечивающую связь с персоналом, знак доступности кабины для инвалидов (п.5.3.2, п. 5.3.3, п. 5.3.6 СП 59.13330.2012)
Средства информации	В соответствии с п. 5.5.2, п. 5.5.8 СП 59.13330.2012 предусмотреть информацию для инвалидов всех категорий

« fc£ » M^otf\*\*\*^-. \_\_\_\_\_ 20 / У г.  
Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УС ЗН в городе Армавире  
Должность лица, составившего Паспорт

<d>X>\* ' | \_\_\_\_\_ Быкова Е.М.  
подпись Ф.И.О.